



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководица Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-120-3/2023

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Гумени компензатор
Тип: Гумени компензатор са холендерима
Називне димензије: 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3".
Назив произвођача: "Qingdao Bright Trade Company, LTD" - Кина
Називни притисак (bar): PN10
Материјал гуме: NITRILO TUBE, тип NBR.
Намена: У водоводним инсталацијама.

Наручилац: "Hydrosystems" д.о.о.—Суботица
Тук Угарнице бб— 24000 Суботица

Подаци о испитивању: Извршено испитивање на заптивеност и чврстоћу унутрашњим притиском према стандардима SRPS EN 1074-1,2 и SRPS EN12266-1.

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 19.12.2023. год.

Руководилац
Лабораторије

Z. Spasić

др Живан Спасић, ванр. проф.



Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Живко Стаменковић
др Живојин Стаменковић, ванр. проф.