



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-120-1/2023

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Вентил
Тип: Лептир вентил
Називне димензије: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250.
Назив произвођача: "Qingdao Bright Trade Company, LTD" - Кина
Називни притисак (bar): PN10
Материјал диска: Инокс или сиви лив.
Намена: У водоводним инсталацијама.

Наручилац: "Hydrosystems" д.о.о.–Суботица
Тук Угарнице бб– 24000 Суботица

Подаци о испитивању: Извршено испитивање на заптивеност и чврстоћу унутрашњим притиском према стандардима SRPS EN 1074-1,2 и SRPS EN12266-1.

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 19.12.2023. год.

Руководилац
Лабораторије

Z. Spasić

др Живан Спасић, ванр. проф.



Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Живкојин Стаменковић
др Живојин Стаменковић, ванр. проф.