



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководиоца Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-4/24

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Разделници
Тип: 1. Разделници без протокомера, BASE INOX K4 G1-G1/2, PN10
2. Разделници са протокомером, BASE INOX K5 G1-G1/2, PN6
Број прикључака: од 2 до 12, димензија прикључака G3/4
Назив произвођача: "Valvex S.A." - Пољска
Материјал: Инокс
Намена: У системима са топлотом и хладном водом.

Наручилац: "Hydrosystems" д.о.о.-Суботица
Тук Угарнице бб – 24000 Суботица

Подаци о испитивању: Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност запорног тела према стандардима SRPS EN 1074-1,2 и SRPS EN12266-1.

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 16.01.2024. год.

Руководилац
Лабораторије

Z. Spasić

др Живан Спасић, ванр. проф.



Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Живкојин Стаменковић
др Живојин Стаменковић, ванр. проф.